

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
KTV-10 Kontrolní ventil funkce odvaděče kondenzátu
2. Typ výrobku:
Kontrolní ventil funkce odvaděče kondenzátu
3. Zamýšlené použití výrobku:
**Jestliže odvaděče kondenzátu nepracují efektivně, způsobují ztrátu energie. Údržba odvaděčů kondenzátu je velmi důležitá, aby nedocházelo k úniku páry. KTV-10 slouží k testování úniku páry ze systému. Užívá se pouze pro sytou páru. Aby bylo dosaženo dobrého výsledku, doporučuje se, aby byl KTV-10 instalován ve vzdálenosti nejméně 50 cm od odvaděčů kondenzátu.
AYVAZ KTV-10 Kontrolní ventil funkce odvaděče kondenzátu je kulový kohout.**
4. 5. Výrobce:
**Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR**
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	[1/2"-2"] [DN15-50]	EN 1983
Jmenovitý tlak PN	PN40	EN 1983
Maximální povolená teplota	230 °C	
Tlaková zkouška na	60 BAR	EN 1983
Materiál tělesa	316 (1.4301/1.4404)	EN 1983
Materiál koule	316 (1.4301/1.4404)	EN 1983
Materiál koncového uzávěru	316 (1.4301/1.4404)	EN 1983

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

KTV-10 Steam Trap Test Valve

2. Type:

Steam Trap Test Valve

3. Intended use:

If the steam traps are not work efficiently they will cause loss of energy
The maintenance of the steam traps is very important to prevent steam escape.
This product is designed for testing the system's steam escape. It is just used for saturated steam. This item provides to test the steam traps.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8.Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	[1/2"-2"] [DN15-50]	EN 1983
Pressure Nominal	40 BAR	EN 1983
Max. Allowable Temperature	230 °C	
Test Pressure	60 BAR	EN 1983
Body Material	316(1.4301/1.4404)	EN 1983

Cover Material	316(1.4301/1.4404)	EN 1983
Ball Material	316(1.4301/1.4404)	EN 1983

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III