

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
TKK-11 Termostatický odvaděč kondenzátu
2. Typ výrobku:
Termostatický odvaděč kondenzátu
3. Zamýšlené použití výrobku:
TKK-11 Termostatický odvaděč kondenzátu s rohovým tělesem (vstup z boku, výstup dolů) se užívá pro odvod kondenzátu ze systému. Odvaděč rovněž dobře odvzdušňuje.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	(NPT nebo BSPT) (1/4"-3/8"-1/2")	EN ISO 228-1 nebo NPT
Jmenovitý tlak PN	PN16	EN 12266
Maximální povolená teplota	200 °C	
Tlaková zkouška na	24 BAR	EN 12266
Materiál tělesa	Mosaz CuZn40Pb2	EN 1982
Materiál víka	Mosaz CuZn40Pb2	EN 1982
Materiál filtru	AISI 304	EN 12516-1

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

TKK-11 Thermostatic Steam Trap

2. Type:

Thermostatic Steam Trap

3. Intended use:

TKK-11 Thermostatic steam traps with angle body are used for the condensate draining of the systems. Membrane capsule also can evacuate air.

- 4.5. Producer:

Hacı Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	(NPT or BSPT)(1/4"-3/8"-1/2")	EN ISO 228-1 or NPT
Pressure Nominal	16 BAR	EN 12266
Max. Allowable Temperature	200°C	
Test Pressure	24 BAR	EN 12266
Body Material	CuZn40Pb2	EN 1982
Cover Material	CuZn40Pb2	EN 1982
Strainer Material	AISI 304	EN 12516-1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III