

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
YS-800 Filtr typu Y
2. Typ výrobku:
Filtr typu Y
3. Zamýšlené použití výrobku:
YS-800 Filtr má široké použití k odstranění nečistot z média v potrubí. Filtry chrání veškeré zařízení systému jako měřidla, čerpadla, regulační ventily atd. YS-800 je filtr typu Y, který se dá lehce vyčistit bez demontáže filtru, pouze je nutno filtr odstavit.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	1/2" až 2"	EN ISO 228-1 nebo NPT
Jmenovitý tlak PN	PN40	EN 12266
Tlaková zkouška na	60 BAR	EN 12266
Materiál tělesa	ASTM A351-CF8M nebo 1.4308	EN 12516-1
Materiál víka	ASTM A351-CF8M nebo 1.4308	EN 12516-1
Materiál filtru	AISI 316	EN 12516-1

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

YS-800 Y-Type Strainers

2. Type:

Y-Type Strainers

3. Intended use:

Ayvaz strainers have wide usage area for filtering impurities in pipelines. They protect all plumbing equipment such as counters, pumps and control valves. They are Y type so they can be cleaned easily without uninstalling.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	1/2" to 2"	EN ISO 228-1 or NPT
Pressure Nominal	40 BAR	EN 12266
Test Pressure	60 BAR	EN 12266
Body Material	ASTM A351-CF8M or 1.4308	EN 12516-1
Cover Material	ASTM A351-CF8M or 1.4308	EN 12516-1
Strainer Material	AISI316	EN 12516-1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III